



Référence : CODEP-BDX-2011-017979

Monsieur le directeur du CNPE du Blayais

**B. P. n° 27 - Braud et Saint-Louis
33820 Saint-Ciers-sur-Gironde**

Bordeaux, le 28 mars 2011

Objet : Inspection du service d'inspection reconnu
Centre nucléaire de production d'électricité du Blayais
Inspection INSSN-BDX-2011-0082 du 24 mars 2011

PJ : Compte rendu de l'inspection du 24 mars 2011

Monsieur le directeur,

Je vous prie de trouver, ci-joint, le compte-rendu de la visite de surveillance du 24 mars 2011 du Service d'Inspection Reconnu de votre établissement, conformément aux dispositions de la circulaire DM-T/P 32 510.

La visite de surveillance du 24 mars 2011 avait pour objectif l'examen des formations et habilitations des agents du service inspection, l'indépendance du service et l'élaboration des plan d'inspection. Les inspecteurs se sont également rendus en salle des machines.

Au vu de cette visite, l'organisation mise en œuvre par le SIR du Blayais pour gérer la compétence, l'habilitation, et anticiper les renouvellements paraît rigoureuse. Une remarque a été formulée concernant le choix de zones sensibles témoins au niveau de piquages de récipients qui pourraient ne pas être représentatives.

Je vous précise qu'en application des dispositions relatives aux taux de redevances (DM-T/P 31 165 et arrêté du 5 décembre 2001), cette visite fera l'objet d'un état de redevances.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire,
et par délégation,
l'adjoint au chef de la division de Bordeaux

SIGNE PAR
Bertrand FREMAUX

www.asn.fr

Adresse postale : Cité Administrative de Bordeaux • Boite 21 • 2, rue Jules Ferry • 33090 Bordeaux cedex

Adresse physique : 42, rue du Général de Larminat • Bordeaux

Téléphone 05 56 00 04 46 • Fax 05 56 00 04 94